

# 国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)环境保护局

示范区环审〔2019〕26号

---

## 关于连云港浦南门站至徐圩调压站天然气管道工程（徐圩新区段）项目环境影响报告表的批复

连云港石化产业园有限公司：

你单位报送的《连云港浦南门站至徐圩调压站天然气管道工程（徐圩新区段）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，现批复如下：

一、根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项环保措施的前提下，原则同意你单位按“报告表”所述内容建设。

项目新建高压天然气管道约 22.025km，以埃字河为起点，自西向东依次穿越中干河、东干河、242 省道、烧香支河、西安路，

终于徐圩新区 LNG 储配站。项目设计压力 4.0MPa,管径为 DN600,管道敷设方式为埋地敷设,穿越水体部分采用定向钻穿越,其他小型河流、沟渠采用大开挖穿越,管顶埋深不低于 1.7 米。项目总投资 11490 万元,其中环保投资 52 万元。本项目建设内容仅为高压天然气管道,不包括配套站场等其他内容。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中,你单位必须严格执行环保“三同时”制度,在落实“报告表”中提到的各项污染防治措施和生态保护措施的前提下,须着重做好以下工作:

(一) 项目在设计、建设、运营中应贯彻清洁生产原则,使用先进生产技术,符合清洁生产的要求,确保区域环境质量不会下降。本项目须于开工前 15 日内到环保部门办理申报手续。

(二) 落实“报告表”提出的各项废水防治措施。施工期含油污水经隔油、沉淀处理,清管试压废水经沉淀处理,用于施工场地洒水抑尘;施工人员生活污水依托当地生活污水处理设施;运营期生活污水依托徐圩新区 LNG 储配站污水处理设施。

(三) 落实“报告表”提出的各项废气防治措施,通过采取运输车辆清洗及封闭运输、定期洒水、施工道路硬化、使用商品混凝土、使用低污染机械、设备及车辆使用清洁燃料、设置围挡、避免大风作业等措施,减少扬尘对环境的影响;使用先进焊接、防腐检漏工艺,减少无组织废气对环境的影响。

(四) 落实“报告表”提出的各项噪声污染防治措施,加强噪声管理工作。优先选用低噪声设备,高噪声设备须合理布局并采

取有效的减振、隔声、消声措施。施工期噪声执行《建筑施工现场环境噪声排放标准》(GB12523-2011),运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

(五)落实“报告表”提出的各项固体废物防治措施,做好固体废物全过程管理。清场废物(石块、杂草、树木、农作物等一般固废)按相关管理要求处理;施工废料(废焊条、焊渣、废防腐材料、废保温布、废混凝土)由各供应商回收;干化泥浆及清管试压污水沉淀污泥委托上海联创燃气技术发展有限公司处置;隔油污泥委托中节能(连云港)清洁技术发展有限公司处置;生活垃圾由环卫部门统一清运。

(六)落实“报告表”中提出的各项生态保护及水土保持措施,降低施工期对生态环境的影响。做好人员宣传教育和场地恢复与绿化工作。

(七)做好环境风险防范工作,严格环境管理,加强管线日常维护、职工环境风险教育与培训,制定事故应急预案并定期演练。

(八)本项目施工期与运营期应建立健全环境管理制度,加强环境管理,按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》及其他相关要求做好建设项目信息公开工作,自觉接受社会监督。

三、法律法规政策有其它许可要求的事项,项目须取得相关部门的许可后方可建设与投产。

四、本项目施工期与运营期应建立健全环境管理制度,加强



环境管理，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》及其他相关要求做好建设项目信息公开工作，自觉接受社会监督。

五、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，建成后需通过竣工环境保护验收方可正式投入运营。本项目依托的工程与环保设施投运是项目投运的前置条件。项目所依托的设施需通过竣工环境保护验收后，本项目方可正式投入运营。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局

2019年12月31日

（本文件公开发布）

（项目代码：2019-320720-45-02-515117）

---

抄送：南京国环科技股份有限公司

---

国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局 2019年12月31日印发

---